



Zählerwechselschrank

Prüfklemme im Zählerwechselschrank




NYN 5x2,5 mm² (max. 25m)

NYN 7x4 mm² (max. 25m)

plombierbarer Bereich

100V



L1
L2
L3

3Ph, 20/12kV o. 3Ph, 10/6kV 50Hz

Lastsicherungstrennschalter oder Leistungsschalter mit UMZ-Schutz (beachte Richtlinien NEW-Netz)

Wandlergröße ist im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen

Erstellt durch:	NEW Netz GmbH	NEW Netz GmbH	Erzeugungsanlage Mittelspannungswandlermessung	TAB MSP + Ergänzungen der NEW NETZ +
Erstellt am:	01.10.2011			+ VDE-AR-N.4101 + 4105