


### Zählerwechselschrank

Prüfklemme im Zählerwechselschrank



NY 7x4 mm<sup>2</sup> (max. 25m)

NY 5x2,5 mm<sup>2</sup> (max. 25m)

plombierbarer Bereich

zur Kundenverteilung

Leistung- oder Lasttrennschalter

Wandlergröße ist im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen

Erstellt durch:	NEW Netz GmbH	<b>NEW Netz GmbH</b>	<b>Niederspannungswandlermessung</b>	Es gelten die TAB 2007
Erstellt am:	01.10.2011			+ Ergänzende Bedingungen der NEW Netz GmbH